

Ремонт и содержание крышных котельных

В тариф включено:

1	Газовые горелки - Проверка и чистка	1 раз в год
3	Обслуживание электромагнитных клапанов КЗГЭМ- - проверка затяжки питающих проводов - очистка электромагнитной катушки от загрязнений и пыли для лучшей теплоотдачи	1 раз в квартал
4	Контроль перепада давления на фильтрах ФСс ДПД по манометрам, установленным до и после фильтра Чистка фильтрующего элемента при достижении допустимого значения перепада давления (не более 10 кПа)	1 раз в месяц
5	Обслуживание предохранительных термозапорных клапанов КТЗ-001	1 раз в квартал
6	Извещение Заказчика за 3-и месяца о необходимости поверки датчиков загазованности по оксиду углерода СЗ-2-2Д Дата очередной поверки	1 раз в год
7	Извещение Заказчика за 3-и месяца о необходимости поверки датчиков загазованности по метану СЗ-1-2Д Дата первичной поверки.	1 раз в год
8	Извещение Заказчика за 3-и месяца о необходимости поверки узлов коммерческого учета расхода газа СГ-ЭК-Вз с ЕК-270 Дифманометры показывающие	1 раз в год
9	Извещение Заказчика за 3-и месяца о необходимости поверки узлов коммерческого учета расхода газа СГ-ЭК-Вз с ЕК-270 Корректоры объема газа ЕК-270	1 раз в 4 года
10	Извещение Заказчика за 3-и месяца о необходимости поверки узлов коммерческого учета расхода газа СГ-ЭК-Вз- с ЕК-270 Счетчики газа RVG G-65 Дата очередной поверки 27.12.2020 г.	1 раз в 6 лет
11	Проверка исправности манометров с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на ноль	1 раз в месяц
12	Извещение Заказчика за 1 месяц о необходимости поверки манометров	1 раз в год
13	Проверка сохранности обозначений направления вращения при открывании и закрывании арматуры на маховиках	1 раз в месяц
14	Проверка герметичности разъемных соединений технических устройств, установленных на газопроводах, прибором или пенообразующим раствором	1 раз в месяц
15	Проверка внешним осмотром целостности газопроводов, их креплений и опор	1 раз в месяц
16	Очистка от загрязнений газопроводов и технических устройств, проверка состояния их окраски	1 раз в месяц
17	Проверка целостности запорной арматуры и работоспособности затворов	1 раз в месяц
18	Обслуживание газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями документации изготовителя	1 раз в месяц
19	Проверка герметичности соединений импульсных газопроводов прибором или пенообразующим раствором	1 раз в месяц
20	Проверка сохранности пломб (при их наличии), состояния и сроков поверки средств измерений	1 раз в месяц
21	Проверка внешним осмотром состояния электроосвещения и вентиляции котельной	1 раз в месяц